

## 設計図書等に関する質問回答書

平成 29 年 1 月 14 日

入札参加予定者 様

五島市長 野口市太郎  
( 公 印 省 略 )

下記の工事（業務）について、質問がありましたので回答いたします。

工事(業務)名	田岸～矢神線道路整備工事	
工事(業務)場所	五島市 奈留町 船廻	
入札予定日	平成 29 年 1 月 5 日	
回答書作成課	建設課	
	質 問 事 項	回 答
1. 第 6 号代価表 表層（車道・路肩部）について  仕上り舗装厚の記載がありませんが、40mm で良いでしょうか。		仕上り舗装厚 40mm です。

注) 1 質問回答書を受け取った場合は、速やかに財政課契約管財班へ受領連絡を行うこと。

2 受領連絡は、原則として電子メール又はファクシミリにより行うこと。