

五島市ごみ処理施設整備及び運営事業
 第 1 回入札説明書等に関する質問回答の公表
 【入札参加資格以外に関する質問への回答】添付資料

【要求水準書 第 I 編 設計・建設業務編 修正点】

回答 No	該当箇所	修正前	修正後
15	用語の定義 本施設	管理棟のほか、 車庫棟 、洗車棟、 庁用車車庫棟 、	管理棟のほか、 (削除) 、洗車棟、 (削除) 、
41	P159 7. 2)	給湯は 電気式 、	2) 給湯は 余熱利用方式 、
55	P29 3) (3)	—	(追記) なお、成績書に示す性能保証事項は前項 2) (2) に準ずるものとする。
-	P73 1. 5) (9)	入 (出) ロダンパとの起動インターロック、 誘引送風機との運転インターロック を設けること。	入 (出) ロダンパとの起動インターロック (削除) を設けること。
-	P74 2. 5) (8)	入 (出) ロダンパとの起動インターロック、 誘引送風機との運転インターロック を設けること。	入 (出) ロダンパとの起動インターロック (削除) を設けること。
75	p75 4. 5) (7)	入 (出) ロダンパとの起動インターロック、誘引送風機との運転インターロック を設けること。	削除
94	P142 (3)②	同時洗車台数 [2]台以上	同時洗車台数 [1]台以上
101	P161 2. 3) (1)	コントロールセンター 自立形 または壁掛形	電磁集合盤 屋内自立 閉鎖形 または壁掛形

※上記の修正点を反映した「要求水準書 第 I 編 設計・建設業務編」は、第 2 回質問回答公表時にホームページで公開する予定です。