令和8年度　五島市クリーンセンター一般廃棄物焼却施設の維持管理状況

搬入された一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

単位：t

施設名	ゴミの種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
五島市クリーンセンター	可燃ごみ	834.07	822.87	854.02	832.86	804.70	748.33						
	可燃粗大	25.61	30.26	21.21	22.21	26.97	22.16						
計	5045.27	859.68	853.13	875.23	855.07	831.67	770.49						

ごみ焼却施設維持管理状況

1号炉

項目	測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ焼却量(t)	クレーン計量値	481.71	499.74	380.57	581.49	265.34	614.23						
燃焼ガス温度(℃)	燃焼室出口	856	852	857	853	856	858						
集じん器入口ガス温度(℃)	集じん器入口	193	193	193	193	192	198						
一酸化炭素濃度(ppm)	煙道	2	3	3	2	3	3						
測定結果が得られた日		5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日						
冷却設備及び排ガス処理設備のばいじん除去		ガス冷却設備の除じんは底部コンベアにより、ろ過式集じん器においては空気自動洗浄装置と底部コンベアにより毎日実施											
焼却停止時に行ったばいじん除去の日		4月30日	－	6月25日	－	8月17日	－						

2号炉

項目	測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ焼却量(t)	クレーン計量値	356.01	442.00	524.77	241.21	634.75	326.49						
燃焼ガス温度(℃)	燃焼室出口	854	853	855	852	857	859						
集じん器入口ガス温度(℃)	集じん器入口	193	194	194	197	193	193						
一酸化炭素濃度(ppm)	煙道	3	5	4	5	5	6						
測定結果が得られた日		5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日						
冷却設備及び排ガス処理設備のばいじん除去		ガス冷却設備の除じんは底部コンベアにより、ろ過集じん器においては空気自動洗浄装置と底部コンベアにより毎日実施											
焼却停止時に行ったばいじん除去の日		4月8日	5月28日	－	7月23日	－	9月17日						

＊ 各種温度及び濃度は、時間平均値（燃焼ガス温度：最小値、その他温度及び濃度：最大値）を記載

排ガス測定結果

項目		規制値	1号炉		2号炉	
排ガスを採取した日			令和8年6月9日		令和8年6月10日	
排ガスを採取した場所			煙突中断		煙突中断	
結果を得られた日			令和8年7月10日		令和8年7月10日	
ばい煙測定	ばいじん (g/㎥N)	0.15	0.004未満		0.003未満	
	塩化水素濃度 (mg/㎥N)	700	6未満		5未満	
	窒素酸化物濃度 (ppm)	250	21		5	
	硫黄酸化物排出量 (㎥N/h)	k値 17.5 ()内規制値	0.033未満 (75.0)		0.033未満 (74.5)	
	水銀 (μg/㎥N)	30	0.11未満(0.03未満)		0.11未満(0.03)	
	一酸化炭素濃度 (ppm)	100	3		2	
ダイオキシン類測定 (ng-TEQ/㎥N)		5	0.0029		0.0049	

＊ 硫黄酸化物排出量の規制値については、測定条件（排ガス温度・排ガス量等）により変動するため測定時の規制値を同表（）内に記載。

＊その他　特記事項