

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設種 類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	予防保全施 設分類	数量		規模	主要 部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に 実施した補修の有 無		健全度調査				管理 類型	対策を踏ま えた更新見 込年度	長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度			
五島市 中央公園	総合	2-F-001- 00	運動施設	体育館	メインアリーナ	建築物	1	棟	5354.68	鉄筋コンク リート	1995年度	26年	47年	56年	無	—	2021年度	屋根雨樋、堅 樋の腐食の進 行、外壁タイル の浮き	D	高	予防	2025年度	外壁タイルが浮き、高所部分の崩 落がみられ危険な状態である。雨 量の多い時には、体育館内への 雨漏りがある。また、雨樋につい ては塩害による腐食の進行が認め られるため、早期の補修が望まし い。
五島市 中央公園	総合	2-M-001- 15	管理施設	設備	排煙装置一式(メ インアリーナ)		1	室	—	—	1995年度	26年	—	—	無	—	2021年度	腐食の進行に よる機能不全	D	高	予防	2025年度	排煙設備として一部機能しない可 能性が生じ建築基準法・消防法に 抵触する恐れがある。早急に点検・修理等の対応が必要 である。
五島市中央 公園	総合	2-M-001- 59	管理施設	設備	メインアリーナ照 明	各種設備	1	式	—	—	1995年度	26年	15年	36年	無	—	2021年度	設備の不具合 による機能不 全及び現ハロ ゲンランプの生 産中止により LED化の必要 を生じている	D	高	予防	2027年度	利用者の利便性に係る設備であ るため、早期の補修が望ましい。
五島市 中央公園	総合	2-M-001- 61	管理施設	設備	避雷設備		1	式	—	—	1995年度	26年	15年	36年	無	—	2021年度	固定金具の損 傷	D	高	予防	2025年度	折れて機能していない。 建物全体の安全性に係る設備で あるため、早期の補修が望まし い。
五島市中央 公園	総合	2-M-001- 63	管理施設	設備	サブアリーナ照 明	各種設備	1	式	—	—	2012年度	9年	15年	36年	無	—	2021年度	現ハロゲンラ ンプの生産中 止によりLED化 の必要を生じて いる	D	高	予防	2027年度	利用者の利便性に係る設備であ るため、早期の補修が望ましい。 ※今回追加分
五島市中央 公園	総合	4-P-004	遊戯施設	遊具	4連ブランコ	遊具	1	基	—	鋼材	1999年度	22年	15年	36年	無	—	2021年度	安全規準を満 たしていない	D	高	予防	2026年度	幼児用の遊具であるので腐食した 金具等で事故が生じる可能性を考 慮し、補修等の対応が必要であ る。
五島市中央 公園	総合	4-P-005	遊戯施設	遊具	すべり台 小	遊具	1	基	—	鋼材・その 他	1999年度	22年	15年	36年	無	—	2021年度	金具等の腐食	D	高	予防	2026年度	幼児用の遊具であるので腐食した 金具等で事故が生じる可能性を考 慮し、補修等の対応が必要であ る。

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設種 類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	予防保全施 設分類	数量		規模	主要 部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に 実施した補修の有 無		健全度調査					管理 類型	対策を踏ま えた更新見 込年度	長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度				
五島市中央公園	総合	4-P-006	遊戯施設	遊具	複合遊具(すべり台 大)	遊具	1	基	—	鋼材・その他	1999年度	22年	15年	36年	無	—	2021年度	金具等の腐食	D	高	予防	2026年度	幼児用の遊具であるので腐食した金具等で事故が生じる可能性を考慮し、補修等の対応が必要である。	
五島市中央公園	総合	4-P-007	遊戯施設	遊具	複合遊具	遊具	1	基	—	鋼材・その他	1999年度	22年	15年	36年	無	—	2021年度	安全規準を満たしていない	D	高	予防	2026年度	梁部の固定金具に腐食があるため、補修等の対応が必要である。	